

Gemeinde Berg
Az.: 30-863



Bekanntmachung

über die Nitrat-, Atrazin- und Desethylatrazinwerte in den Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Berg

Brunnen Pfaffental

Nitratwerte

30.05.2025	Grenzwert
8,8 mg/l	50 mg/l

Atrazinwerte

30.05.2025	Grenzwert
< 0,00002 mg/l	0,0001 mg/l

Desethylatrazinwerte

30.05.2025	Grenzwert
< 0,00003 mg/l	0,0001 mg/l

Brunnen Harkirchen

Nitratwerte

28.05.2025	Grenzwert
7,2 mg/l	50 mg/l

Atrazinwerte

28.05.2025	Grenzwert
< 0,00002 mg/l	0,0001 mg/l

Desethylatrazinwerte

28.05.2025	Grenzwert
< 0,00003 mg/l	0,0001 mg/l

Hochbehälter Aufkirchen

Nitratwerte

02.06.2025	Grenzwert
8,4 mg/l	50 mg/l

Da die Basekapazität bis pH 8,2 größer als 0,2 mmol/l ist, darf nach § 15 Abs. 1 Trinkwasserverordnung in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Mai 2020 (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuinstallationen) ohne Einzelfallprüfung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet werden. Im Warmwasserbereich wird im Übrigen generell – d. h. unabhängig vom Chemismus – von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitfähigkeit des Wassers (bei 20° C) größer als 500 µS/cm ist, kann darüber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwärmetauschern, die mit Kupfer hartgelötet sind, erhöht sein.

Wasserversorgungsanlage	Brunnen Pfaffental	Hochbehälter Aufkirchen	Brunnen Harkirchen
Härtebereich	hart (III)	hart (III)	hart (III)
Gesamthärte	20,0° dH	19,9° dH	18,7° dH

Weitere Werte können im Rathaus, Bauamt, eingesehen werden.

Berg, den 21.07.2025


R. Steigenberger
Erster Bürgermeister



Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag
an den Amtstafeln

angeheftet am: 30.07.2025
abzunehmen am: 30.06.2026